



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Саратовской области

Директору ГАПОУ СО
«Сельскохозяйственный техникум
им.К.А. Тимирязева»

**ПРОКУРАТУРА
Татищевского района**

Митину П.Н.

ул. Лапшова д. 16-а, р.п. Татищево,
Саратовская область, Россия, 412170

40.08.2015 № 43-8065-2015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства при
предоставлении правовых и
социальных гарантий инвалидам

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства при предоставлении правовых и социальных гарантий инвалидам в ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им.К.А. Тимирязева».

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование, при этом гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях.

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее закон № 181-ФЗ) определена государственная политика в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.

Согласно ст.15 Закона №181-ФЗ Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Однако данные требования в образовательной организации не исполняются.

По результатам проведенной проверки установлено, что крыльцо административного здания техникума имеет 4 ступени, при этом пандус и другие средства подъема отсутствуют, пороги имеют недопустимую высоту, кнопка вызова персонала не установлена.

Таким образом, нарушаются права инвалидов на беспрепятственный доступ в техникум.

В целях обеспечения соблюдения действующего законодательства, единства

021345

Вх №123 от 08.09.15

и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 22, 24 ФЗ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры района и принять меры по устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.
2. Лиц, виновных в допущенных нарушениях, привлечь к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить прокурору Татищевского района Саратовской области в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Р.А. Яковенко

С.С. Зорин, тел. 41591

021345

Министерство образования
Саратовской области
государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Саратовской области
«Сельскохозяйственный
техникум им.К.А.Тимирязева»
(ГАПОУ СО «СТ им.К.А.Тимирязева»;
Россия, 412165, Саратовская область,
Татищевский район, с. Октябрьский Горо,
ул. Тимирязева, 1
№ 557 от 16.09.2015
На № _____ от _____

**ПРОКУРОРУ ТАТИЩЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Д.А. НИКОНОРОВУ

Уважаемый Дмитрий Александрович!


На Ваше представление от 20.08.2015г. №23-3065-2015 «об устранении нарушений законодательства при предоставлении правовых и социальных гарантий инвалидам» государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Сельскохозяйственный техникум им.К.А.Тимирязева» представляет информацию о проделанной работе.

1. Проведено собрание с административными работниками техникума в присутствии заместителя прокурора района, советника юстиции Р.А.Яковенко.
2. На фасадной стене главного учебного корпуса, на высоте 0,9м в доступном месте установлена кнопка вызова дежурного вахтера.
3. Заведующему хозяйством техникума С.Н.Сидорову объявлено «замечание» за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.

Директор ГАПОУ СО
«СТ им.К.А.Тимирязева»



П.Н.Митин



16.09.15

